



ЈП "БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА"  
Београд, Теразије 3/У

Број 342-1/16 Прилог  
Датум 04.03.2016

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА  
ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“

Теразије 3/У, Београд - Стари град, Србија;  
тел/факс: 011/2620 685, 2633 747  
ПИБ: 101516631, МБ: 17416774,

текући рачуни: 355-1012351-48 Војвођанска банка, 160-239163-96 Banca Intesa

**ПРЕДМЕТ:** Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде број 1

Дана 02. марта 2016. године у 09,55 часова, пет и више дана пре истека рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова „Извођење радова на уређењу пешачких стаза на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан“, редни број јавне набавке: ВЈН 1/16, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, следећег садржаја:

duska.pavlovic@jpbt.rs

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за додатним информацијама или појашњенима конкурсне документације, број набавке ВЈН 1/2016

Poštovani,

Na osnovu detaljnog uvida dokumentaciju i obilaska na terenu, molimo Vas za odgovore po sledećim pitanjima:

1. Projektant je na 82% pešačkih staza predložio asfaltni zastor AB4, debljine d=2 cm, na 16% asfaltni zastor AB8 d=3cm, a na cca 2% asfaltni zastor BNHS 16 d=5 cm. Sa aspekta struke, iskustveno i sa aspekta izvođenja radova smatramo da bi za ove radove trebalo usvojiti AB 8 ili AB 11, debljine d=4cm zbog sledećeg:

- Postojeće podloge su heterogenog sastava (tucaničke, asfaltnе, betonske kocke i dr. ) i nemaju idealnu ravnost; Zbog čega će i debljina sloja AB mestimično biti vrlo tanka i ispucaće već prilikom ugradnje. Zbog male debljine sloja asfalt će se brzo hladiti i neće se moći kvalitetno ugraditi što će takođe prouzrokovati pukotine
- Nehomogena podloga usloviće nejednaku zbijenost asfalta, što će se opet negativno odraziti na kvalitet. Sve navedeno dovodi u pitanje garantni rok. Naše pitanje glasi: Može li se zameniti projektovani AB4 debljine d=2 i 3 cm sa AB 11 k (AB 8k) debljine 4 cm, kao kvalitetnije rešenje

2. Projektant je pravilno predvideo kompletno skidanje degradiranog asfalta. U obradi podloge pre izrade asfaltnog zastora nebi trebalo trebalo koristiti beton MB 15 debljine 5-10 cm zbog sledećeg:

- Betonu treba određeni broj dana da očvrsne, i preko takvog nije preporučljivo nanositi asfalt, jer će prilikom valjanja ispuccati i asfalt i podložni beton. Po našem mišljenju, ako je postojeća podloga betonska, njenu popravku treba izvršiti sa BNS 22.
- Ako je podloga od kamenog materijala, popravku treba vršiti tucanikom 0-31 ili 0-63 (dosipanjem)

Pitanje je: Da li se popravke mogu vršiti na navedene načine?

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

## ОДГОВОР

Одговор на питање 1:

Предвиђени слојеви асфалтног застора АВ4 и АВ8 сасвим задовољавају неопходне критеријуме за изградњу предметних пешачких стаза (по стандарду СРПС У.Е4.014). Повећање дебљине асфалтног застора би изискивало већу количину уклањања постојеће конструкције пешачких стаза, као и препакивања и нивелисања постојећих ивичњака и ригола од ситне камене коцке, па се пројектант одлучио за оптимално решење које је у оквирима ограниченог буџета наручиоца.

Одговор на питање 2:

Поправке се могу вршити на предложени начин.

Овај акт се доставља електронским путем подносиоцу, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 1/16