



ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“

Теразије 3/У, Београд - Стари град, Србија
тел/факс: 011/2620 685, 2633 747
ПИБ: 101516631, МБ: 17416774
200-2859420101862-74, Банка Поштанска штедионица а.д.

ЈП "БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА"
Београд, Теразије 3/У

Број 3106-1/19 Прилог _____

ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде

Датум 14. 10. 2019.

Дана 10. октобра 2019. године у 09,41 часова, пет и више дана пре истека рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије, редни број јавне набавке: ВЈН 13/19, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, следећег садржаја:

Поштовани,

Молимо Вас да нам доставите појашњења и одговоре на следећа питања:

1. Б. Телекомуникациона инсталација
 - Позиција 4 – није наведено који оптички кабл, колико влакана и дужина.
 - Позиција 5 – није јасно дефинисана, ни специфицирана (тип, број) активна и пасивна опрема.
2. У оквиру тачке 5-2 Дојава пожара, подтачке 2. Кабловска инсталација стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, на позицији 2.5 – Кабл за извршне функције ПП централе НХХХ-Ј Fe 180/Е90 321,5 mm², није дата потребна дужина кабла.
3. Позиција Б Унутрашње електрично осветљење од поз. 1-22, осим поз. 17, нејасна спецификација светиљки, према датом техничком опису није могуће понудити светиљке.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ОДГОВОР

Одговор на питање 1:

Позиције Б.4 и Б.5 се односе на прикључак ТК инсталације на спољну мрежу.

Технички услови за:

- прикључење приводног ТК кабла,
- унутрашње ТК инсталације,
- Уговорне обавезе Инвеститор-Извођач радова-ТК дистрибутер дати су у прилогу.

У случају да је приводни оптички кабл, потребна је оптички дистрибутивни орман ОДО и оптички кабл са 4 оптичка влакна од ОДО до РЕК ормана, типа TO SM 03 4x11x0.8x3.5 CAN кроз cev "halogen free" fi 50mm, дужине око 35m.

У случају да је приводни кабл типа J-X(St)X DSL, потребан је лимени орман ИТО -1 и кабл типа FTP 10x2x0.6mm DSL од ИТО-1 до РЕК ормана, кроз cev "halogen free" fi 50mm, дужине око 35m.

Имајући у виду да објекат има РЕК орман, мултимедијална кутија ММК нема функцију и опрему, евентуалну само као пролазна кутија.

Одговор на питање 2:

Кабл извршне функције ПП централе NXHXH- J 3x1.5mm² је дужине 10м. Кабл је у овој фази пројекта ПГД дат опционо, за искључење система климатизације и вентилације.

Одговор на питање 3:

Технички опис примењених светиљки, са Произвођачем, каталошким бројем., дат је у прилогу. Примењене светиљке су предмет изабраног ентеријера објекта.

Овај акт се доставља електронским путем подносиоцу, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 13/19